

Información CN Ascó

Ascó, 5 de junio de 2018. CN Ascó, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado hoy al Consejo de Seguridad Nuclear que la unidad 2 se ha llevado nuevamente a parada en modo 2 para poder intervenir en la turbobomba de agua de alimentación principal "A". La planta se encontraba en el proceso de aumento de potencia cuando se detectó un malfuncionamiento en este equipo y ha sido necesario pararla para corregirlo. Los trabajos de reparación están en curso y una vez se hayan realizado las pruebas correspondientes, la central volverá a sincronizarse a la red.

Este hecho no ha supuesto ningún impacto para la seguridad de las personas o del medio ambiente.