

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 3 de marzo de 2010.- La central nuclear Vandellós II, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, una bajada de carga superior al 20%. La planta se encuentra en estos momentos realizando las actuaciones necesarias para su parada ordenada.

A las 08.46 de hoy, en el transcurso de la realización de un Procedimiento de Vigilancia periódico, se ha producido, de manera no prevista, la total inserción de una de las barras del banco de parada A, quedando otras tres más desalineadas.

Se están analizando las causas de la disfunción del sistema de barras para, una vez determinadas, llevar a cabo las acciones correctivas y comprobaciones posteriores necesarias.

La planta se mantiene en situación segura. En ningún momento se ha producido riesgo para las personas o para el medio ambiente.