

## Información CN Vandellós II

**L'Hospitalet de l'Infant, 3 de junio de 2018.** La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 8:35 horas de hoy se ha producido un incendio de corta duración en un armario eléctrico situado en una sala contigua a la del generador diésel B, mientras éste estaba en fase de pruebas. La brigada contra incendios de la instalación ha confirmado su finalización a las 9:05 horas. Esta incidencia, de duración superior a los 10 minutos, ha supuesto la activación de la prealerta de emergencia en la instalación. Su desactivación ha tenido lugar a las 10:10 horas.

Vandellós II se encuentra actualmente en parada por recarga y, en el momento del incendio, el generador diésel B se encontraba fuera de servicio y sin cumplir con funciones de seguridad.

La planta está en condición segura. Esta incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el Medio Ambiente.