

## Información CN Vandellós II

**L'Hospitalet de l'Infant, 18 de diciembre de 2018.** La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que ha dado inicio a la secuencia de parada de la central, después de haberse observado un pequeño aumento de caudal del agua recogida en los sumideros del edificio de contención.

La parada de la planta se ha determinado de manera conservadora para facilitar que se den las condiciones adecuadas que permitan acceder al interior del edificio de contención y llevar a cabo la caracterización de este caudal.

Vandellós II se encuentra en condición segura. Esta incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el Medio Ambiente.