

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 17 de abril de 2019. La central nuclear Vandellós II, de acuerdo a los procedimientos establecidos, ha notificado hoy al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, durante el proceso de sincronización y aumento de potencia de la planta iniciado ayer por la tarde, se ha producido una parada automática de la central.

En la parada, todos los sistemas de seguridad han actuado correctamente y según diseño. La causa determinante ha sido un desajuste en las acciones de normalización de la instrumentación, que deben llevarse a cabo durante el proceso de aumento de potencia, y que ya ha sido revisado y corregido.

La planta se encuentra ya nuevamente realizando el proceso de vuelta a la red eléctrica, para poder sincronizar, previsiblemente, durante el día de hoy.

Este hecho no ha tenido impacto ni en las personas ni en el medio ambiente y se ha actuado en todo momento de acuerdo a los procedimientos y priorizando las actuaciones más seguras y conservadoras.