

Información CN Ascó II

Ascó, 11 de mayo de 2019. La Unidad II de la central nuclear Ascó ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los protocolos establecidos, que la planta ha perdido el suministro de energía exterior a las 13:53 horas de hoy y por espacio de 17 minutos. Este hecho ha conllevado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Plan de Emergencia Interior, la declaración momentánea de la prealerta de emergencia.

Los sistemas de alimentación diésel de seguridad han funcionado según diseño, proporcionando energía a la central durante el tiempo de falta de suministro. Una vez reestablecida la alimentación exterior, la planta ha desactivado la prealerta de emergencia.

CN Ascó II se encuentra parada, con el combustible descargado en la piscina y desarrollando los trabajos correspondientes a la 25ª Recarga de Combustible.

Esta incidencia no ha tenido consecuencias ni para las personas ni para el medio ambiente.