

## Información CN Ascó II

**Ascó, 1 de julio de 2019.** La central nuclear Ascó II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 9.44 horas de hoy la planta ha parado automáticamente por la actuación de uno de los sistemas de protección eléctrica del transformador principal.

Durante la parada, todos los sistemas de seguridad de la instalación han funcionado correctamente y según diseño. El equipo técnico de la central está trabajando para determinar la causa que ha originado esta actuación y proceder a su reparación.

Esta parada de la central no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni del medio ambiente.