

Información CN Ascó I

Ascó, 21 de junio de 2021. La central nuclear Ascó, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 14:24 horas de hoy, la unidad 1 ha registrado la parada automática del reactor debido a la actuación del sistema de protección de la turbina principal por señal de alta presión de las dos turbobombas de agua de alimentación a los generadores de vapor.

Todos los sistemas de seguridad de la central han funcionado adecuadamente y la planta se encuentra estabilizada en Modo 3 (espera caliente). El equipo técnico de la instalación está trabajando en el análisis de esta parada no programada con el objetivo de determinar sus causas y proceder a las correcciones correspondientes.

Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni en el medio ambiente.