



Ascó, 16 de junio de 2023

Información CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que a las 02:45h. de hoy, al comprobar la inoperabilidad de dos señales de parada automática del reactor durante el proceso de aumento de potencia posterior a la sincronización tras la 29ª Recarga de Combustible, se ha iniciado la bajada de carga y se ha procedido a ajustar los canales de protección correspondientes.

Una vez realizada la intervención y las pruebas funcionales pertinentes, a las 04:45h. se han retomado las maniobras para continuar con el proceso de arranque de la planta.

Esta incidencia no ha tenido afectación para la seguridad de la planta ni para las personas o el Medio Ambiente.