



L'Hospitalet de l'Infant, 20 de septiembre de 2023

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada automática de la planta, a las 18:12 horas de hoy, debido a una incidencia en la red eléctrica exterior a la central que ha tenido afectación en el funcionamiento del generador principal y ha provocado la parada automática de la turbina y del reactor.

Los sistemas de seguridad han funcionado según diseño y la planta se encuentra estable, desacoplada de la red eléctrica. Volverá a sincronizarse una vez subsanadas las anomalías identificadas.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.