



L'Hospitalet de l'Infant, 17 de enero de 2024

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada no programada de la planta, a las 13:19 horas de hoy. De acuerdo a lo establecido en los procedimientos de la central, se ha procedido a actuar de forma manual el sistema de protección del reactor tras verificar que se estaba produciendo la inserción de las barras de control por la parada del motogenerador 1, en el transcurso de los trabajos en el motogenerador 2 de alimentación al sistema de barras de control.

Los sistemas de seguridad han funcionado según diseño y la planta se encuentra estable, desacoplada de la red eléctrica. El equipo técnico de la central está analizando la incidencia y preparando a la instalación para volver a sincronizarla a la red, una vez queden subsanadas las anomalías identificadas.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.