



Ascó, 12 de febrero de 2024

Información CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha iniciado la secuencia de parada de la unidad II para proceder a restablecer la operabilidad de un cuadro de alimentación eléctrica que proporciona energía a algunas válvulas de aislamiento de contención. Este cuadro ha sufrido, durante unas tareas de mantenimiento, un cortocircuito que ha producido una pequeña cantidad de humo y calor (sin llama) que, a su vez, ha activado el sistema de detección de incendios.

El equipo técnico de la instalación realizará en las próximas horas la intervención en el cuadro afectado por esta incidencia y, una vez realizadas las pruebas funcionales correspondientes, volverá a sincronizar la planta a la red eléctrica.

Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.