



L'Hospitalet de l'Infant, 10 de febrero de 2025

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, durante una entrada al edificio de contención se observa la presencia de útiles y herramientas que debían haber sido retirados después de su uso en la última recarga. Dicho suceso se considera notificable por ser una condición no permitida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la central. Los objetos encontrados fueron retirados de inmediato y se ha realizado posteriormente una inspección complementaria para verificar que no hubiera objetos adicionales.

La planta continúa operando con normalidad, al 100% de potencia. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.