



Ascó, 5 de junio de 2025

Información CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, el inicio de la secuencia de parada de la unidad I, esta pasada madrugada, al haberse observado un incremento del nivel de los sumideros interiores del recinto de contención y, por criterios de protección radiológica, no poder acceder en operación a potencia a la zona para determinar su procedencia. Una vez la planta se encuentre en Modo 3 (espera caliente) se llevará a cabo una inspección visual detallada para evaluar acciones a realizar.

Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.