



L'Hospitalet de l'Infant, 6 de junio de 2025

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que en el día de hoy, durante la retirada de un descargo y posterior prueba de arranque de una unidad de acondicionamiento de aire, se han identificado salpicaduras de agua sobre algunos vasos y pletinas de conexión de una batería estacionaria de 125 V causadas por una filtración de agua de poca entidad a través del forjado del cubículo en el que se encuentra situada. Derivado de esta incidencia, no se ha producido ninguna alarma, anomalía ni comportamiento inadecuado que sea indicativo de afectación a la batería, por lo que en ningún momento se ha visto comprometida su operabilidad o función de seguridad.

La planta continúa operando con normalidad, al 100% de potencia. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.