



L'Hospitalet de l'Infant, 1 de julio de 2025

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, durante la parada programada de planta realizada en el día de hoy se ha aprovechado para llevar a cabo pruebas para verificar el funcionamiento de una válvula de la línea de alivio de presión de vapor del Generador de Vapor "A", identificando un comportamiento anómalo de la misma. Se han iniciado las tareas para la reparación de dicha válvula.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.