



L'Hospitalet de l'Infant, 14 de marzo de 2026

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, durante el proceso de arranque de planta, tras la parada del pasado 03/03/2026, se observó el comportamiento anómalo de una de las válvulas correspondientes a la línea de alivio del generador de vapor "A".

Si bien dicha anomalía no se ha revelado en ninguna de las comprobaciones periódicas efectuadas hasta la fecha, en la revisión realizada se concluye que el comportamiento podría ser indicativo de que la anomalía observada podría haber estado presente desde un momento anterior al fijado por el tiempo límite de acción establecido en las especificaciones técnicas de funcionamiento.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente. La planta continúa operando con normalidad al 100% de potencia.