



L'Hospitalet de l'Infant, 22 de abril de 2026

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos la declaración de una prealerta de emergencia, a las 9:45 horas de hoy, por un incendio superior a 10 minutos sin afectación a estructuras, sistemas o componentes de seguridad de la instalación, registrado en un equipo de extracción de aire ubicado en el edificio de aparellaje eléctrico. El equipo contraincendios de la central ha intervenido con rapidez una vez detectada la incidencia y ha extinguido completamente este conato de incendio, que no ha generado llamas. La situación de prealerta ha sido desactivada a las 10.09 horas.

El equipo técnico de la planta está analizando ya el suceso y la central continúa operando con normalidad, al 100 % de potencia.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.